



POZIOM PORÓBNIAWCZY	195.00 m n.p.m.	TL1		TL1	0
RZĘDNA TERENU ISTN.	208.11	TL1		TL1	0
RZĘDNA DNA KANAŁU	204.44	TL1		TL1	0
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.67	TL1		TL1	0
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰	TL1		TL1	0
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN200 PVC L=6.7m	TL1		TL1	0
ODLEGŁOŚCI	3.8	TL1		TL1	0
HEKTOMETRY	0	TL1		TL1	0

TL1

studnia \varnothing 1.0m
Włacz. kan. san. ks200, Rz.d.=204.46
Likw. kabel energ. eNN

Proj. kabel energ. eNN

studnia \varnothing 1.0m
Włacz. kan. san. ks200, Rz.d.=205.04

BIURO:
48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 10
tel./fax 77 433 41 12
mailto: projekt_nysa@pp.pl
projekt_sekretariat@pp.pl



PROJEKT Mirosław Bartocho
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2
NIP 753-144-86-07 projekt@pp.pl

Temat:
WYMIANA POMPOWNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. OGRÓDOWEJ
W m. LAMBINOWIE NA TLÓCZNIĘ ŚCIEKÓW

Przedmiot rysunku: Profil podłużny grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocho	221/93/0P	Sierpień 2019	
Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:100/100	Nr rys.:	P.01