



Zestawienie elementów tłoczni ścieków		
L.p.	Nazwa elementu	Ilość szt./kpl.
1	Tłocznia ścieków	1
1.1	Zbiornik tłoczni ścieków	1
1.2	Pompa ścieków	2
1.3.1	Zawór zwrotny kulowy na tłoczeniu	2
1.3.2	Zawór zwrotny kulowy na napływie	2
1.4.1	Zasuwa kołnierkowa	2
1.4.2	Zasuwa kołnierkowa	2
1.4.3	Zasuwa kołnierkowa	2
1.5	Tłoczny rurociąg zbiorczy	1
1.6	Sonda ultradźwiękowa	1
1.7	Zasuwa nożowa	1
1.8	Łącznik rurowo-kołnierzowy	1
1.9	Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS	1
1.10	Podzespół kolanowy	1
1.12	Zasuwa kołnierkowa	1
1.13	Wentylacja zbiornika tłoczni PE110 z kominkiem wywiewnym z filtrem antyodorowym	1
1.15	Drabinka żłazowa	1
1.16	Właz żeliwny	1
1.17	Pompa odwadniająca 400V sterowana sondami poziomymi	1
1.18	Przewód odwadniający PE63	1
1.19	Zawór odcinający kulowy 2"	1
1.20	Zawór zwrotny kulowy kolanowy 2"	1
1.21	Pomost roboczy	1

Zestawienie pomp	
Typ	
Tłocznia ścieków	
2,2kW	
400V IP68	

Dane rurociągów przepompowni	
Rodzaj	Typ - Średnica - Kąt /Godz
Tłocznia ścieków	
Odplyw	DN 100/PE 110
Doplyw	PVC Ø200

Zestawienie rzędnych	
Oznaczenie	Wartość [m n.p.m.]
Tłocznia ścieków	
Hpok	208,41
Hter	208,11
Htl	206,31
Hdopt	204,44
Hwyl	203,64
Hdna	203,14

Wymiary i materiał zbiornika	
Oznaczenie	Wartość [mm]
Polimerobeton	
Tłocznia ścieków	
Ø wew.	2000
H	5270

Obiekt - Tłocznia ścieków

BIURO:  
48-304 Nysa  
ul. Mickiewicza 10  
tel./fax 77 433 41 12  
mailto: projekt.nysa@op.pl  
projekt\_sekretariat@op.pl

**PROJEKT**  
PROJEKT Mirosław Bartocha  
SIEDZIBA: 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2  
NIP 753-144-86-07 projekt@op.pl

**Temat:**  
WYMIANA POMPOWNI ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. OGRODOWEJ  
W m. ŁAMBINOWICE NA TŁOCZNIĘ ŚCIEKÓW

**Przedmiot rysunku:**  
Schemat tłoczni ścieków

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/OP	Sierpień 2019	
Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY			Skala: -	Nr rys.: R.01	